



Dirección General de Normas

Of. No. DGN.312.2020.210

Asunto: Aprobación de criterio general en materia de certificación a través del capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001.

Ciudad de México, a 27 de enero de 2020

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)

Ing. Abel Hernández Pineda

Director General

Organismo de Certificación de Producto

Av. Lázaro Cárdenas No. 869, Fracc. 3 esquina con Júpiter, Col. Nueva Industrial

Vallejo, CP. 07700, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Presente



DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMAS

04 FEB. 2020

Oficialía de Partes
OFICIO DESPACHADO

En atención a su escrito REF: GC00299/20191209 con fecha 9 de diciembre de 2019, mediante el cual presentó para aprobación la propuesta de Criterio General en materia de certificación para evaluar el conductor eléctrico *cables con aislamiento de EP y cubierta CPE*, a través del capítulo 5 denominado Requisitos Generales de la NOM-063-SCFI-2001 "Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad", al respecto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II y XIII de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*; 38 fracción V, 80 fracción III de la *Ley Federal sobre Metrología y Normalización* y 91 de su *Reglamento*, 36 fracciones I y II del *Reglamento Interior de esta Secretaría*, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Que las actividades de certificación deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que, estas actividades deberán comprender la elaboración de criterios generales en materia de certificación donde participen los sectores interesados y las dependencias. Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas los criterios que se determinen deberán ser aprobados por la dependencia competente;

SEGUNDO. - Que la Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-2001, "Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad", establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, alambres y cables para uso eléctrico, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias de uso eficiente y racional en el consumo de la energía eléctrica y satisfacer las características imprescindibles de servicio y seguridad para las personas, los equipos y su patrimonio;



TERCERO. - Que la citada NOM contempla en su campo de aplicación 15 secciones que agrupan diferentes conductores eléctricos;


CUARTO. - Que el capítulo 5, Requisitos Generales, es aplicable para conductores eléctricos que se encuentran en el campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001 pero que no están identificados con los indicados en el capítulo 7, Especificaciones;

QUINTO. - Que derivado de una solicitud para la dictaminación para la certificación por capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001 de producto, presentada por un interesado, el Comité Técnico de Certificación (CTC) de Producto de la Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE), presentó ante esta Dirección General de Normas para aprobación dicho criterio, adjuntando copia simple de la lista de asistencia de la reunión ordinaria del CTC de Producto llevada a cabo el día 6 de diciembre de 2019, donde consta la participación de los sectores interesados incluyendo el industrial, educación y por parte de las dependencias, la Secretaría de Economía, los cuales fueron signados por los integrantes del mencionado Comité, así como el formato para la solicitud de dictaminación para la certificación por el capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001;

SEXTO. - Que el Criterio establece que el producto denominado Cables con aislamiento de EPCV, cubierta de CPE, para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C a certificar está incluido en el Campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001, siendo calificado en la Sección V Cables de energía de baja tensión con aislamiento de polietileno de cadena cruzada o a base de etileno-propileno para instalaciones hasta 600 V, cuya Norma Mexicana aplicable es la NMX-J-451-ANCE-2011 "CONDUCTORES-CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOFIJO-ESPECIFICACIONES". Dicho producto es un cable en designaciones de 2,08 mm² hasta 380 mm² (14 AWG hasta 750 kcmil), con aislamiento EPCV y cubierta CPE, por lo que le aplica las siguiente Norma Mexicana de producto: NMX-J-451-ANCE-2011 "CONDUCTORES-CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOFIJO-ESPECIFICACIONES";

SÉPTIMO. - Que los criterios al ser aprobados por la dependencia competente adquieren un carácter general lo cual permite la aplicación de la evaluación de la conformidad del producto a través de consideraciones técnicas referidas en este y en su caso, la aprobación de la certificación con respecto a la NOM aplicable y que estos deben difundirse fehacientemente entre los Organismos de Certificación acreditados y aprobados;

OCTAVO. - Que dicha propuesta de criterio fue enviada a Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios de Pruebas y Organismo de Certificación de Productos) Acreditados y Aprobados, con la finalidad de emitir comentarios al respecto, manifestando aprobación del


ECONOMÍA (S.E.) Acreditados
DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMAS

04 FEB. 2020



multicitado criterio;

NOVENO. - Que el criterio identifica las diferencias entre el Producto y las Normas Mexicanas aplicables en materia de Construcción y Características (Propiedades), tales como del conductor, aislamiento, cubierta y del producto terminado, así como el marcado, los cuales se enlista en el siguiente formato:

FORMATO PARA SOLICITUD DE DICTAMINACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN POR CAPÍTULO 5 DE LA NOM-063-SCFI-2001.						
Paso I.	¿El producto se encuentra incluido en el campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001?			SI	X	NO
Paso II.	Seleccionar en cuál de las siguientes secciones se describe de mejor manera el producto a certificar del Capítulo 2, Campo de aplicación, de la NOM-063-SCFI-2001	Seleccionar con una "X" solo una de las siguientes opciones:				
		Sección I:		Sección IX:		
		Sección II:		Sección X:		
		Sección III:		Sección XI:		
		Sección IV:		Sección XII:		
		Sección V:	X	Sección XIII:		
		Sección VI:		Sección XIV:		
		Sección VII:		Sección XV:		
Paso III.	De acuerdo a la sección seleccionada en el Paso II., identifique el tipo de conductor o cable similar al producto que desea certificar de conductores listados en el Capítulo 7, Especificaciones., asignando la norma mexicana aplicable vigente.					
Descripción:	Cables con aislamiento de EPCV, cubierta de CPE, para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C	NMX Aplicable:	NMX-J-451-ANCE-2011			

*Estos campos serán llenados por el Organismo de Certificación de Producto.



DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

04 FEB. 2020





Identifique las diferencias entre su producto y la Norma Mexicana aplicable seleccionada en el Paso III.		
Descripción de las diferencias:		
a) Construcción	NMX de producto	Observaciones
Conductor cobre estañado Clase B Aislamiento Con o sin conductor de puesta a tierra Cubierta	NMX-J-451-ANCE-2011	Cable o en designaciones de 2,08mm ² hasta 380 mm ² (14 AWG hasta 750 kcmil) EPCV CPE
b) Características (Propiedades)	NMX de método de prueba	Valor declarado a cumplir
Paso IV. Conductor suave de cobre estañado	NMX-J-066-ANCE-2017	Diámetro del conductor de acuerdo al punto 4.1.6.1 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
	NMX-J-212-ANCE-2017	Resistencia eléctrica a la corriente directa a 20°C, debe ser de acuerdo con la tabla 29 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
	NMX-J-516-ANCE-2015	Paso y Sentido del Cableado de acuerdo con el punto 4.1.5.6 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011



DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

04 FEB 2021



Of. No. DGN.312.2020.210

Aislamiento	NMX-J-177-ANCE-2007	El espesor de aislamiento debe ser de acuerdo con la tabla 12 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
	NMX-J-178-ANCE-2012 NMX-J-186-ANCE-2018	Propiedades físicas del aislamiento de acuerdo a la tabla 11 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011, para tipo de aislamiento EPCV,
	NMX-J-040-ANCE-2007	De acuerdo con 5.6 de la NMX-J-451-ANCE-2011.
	NMX-J-556-ANCE-2006	Penetración de aislamiento entre alambres de acuerdo al punto 5.8 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011.
	NMX-J-193-ANCE-2008	Doble en frío de acuerdo al punto 5.11.1 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011.
	NMX-J-432-ANCE-2015	Alargamiento en caliente de acuerdo con 5.13 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011.



DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMAS

04 FEB. 2020



Conductor de puesta a tierra	NMX-J-556-ANCE-2006	Continuidad eléctrica de acuerdo al punto 5.26 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
	NMX-J-129-ANCE-2007	El conductor de puesta a tierra de acuerdo al punto 4.5.2 y Tabla 25 de la Norma NMX-451-ANCE-2011
	NMX-J-516-ANCE-2015	Reunido de conductores de acuerdo al punto 4.5.1, de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
	NO APLICA	Identificación de conductores de acuerdo con el punto 4.6.2 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
Reunido		
Identificación de conductores		
Cubierta	NMX-177-ANCE-2007	El espesor de la cubierta debe ser de acuerdo con la tabla 26 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
	NMX-178-ANCE-2012 NMX-186-ANCE-2017 NMX-194-ANCE-2014	Propiedades físicas de la cubierta de acuerdo a la tabla 20 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS



Of. No. DGN.312.2020.210

	<p>Producto terminado</p>	<p>NMX-J-193-ANCE-2008</p> <p>NMX-J-293-ANCE-2008</p> <p>NMX-J-294-ANCE-2008</p> <p>NMX-J-192-ANCE-2009</p> <p>NMX-J-556-ANCE-2006</p>	<p>MX-J-451-ANCE-2011</p> <p>Doblez en frío de acuerdo al punto 5.11.1 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011.</p> <p>Aguante del dieléctrico a la alta tensión de acuerdo a la tabla 43 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011</p> <p>Resistencia de aislamiento de acuerdo a la tabla 45 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011</p> <p>Resistencia a la flama horizontal de acuerdo al punto 5.14.1 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011</p> <p>Durabilidad del marcado de tinta de acuerdo al punto 5.20 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011</p>
--	---------------------------	--	---



DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

04 FEB. 2020


Paso V.	Proporcione la información (marcado), de acuerdo a la sección que corresponda del Capítulo 8 de la NOM-063-SCFI-2001, del producto a certificar.	a) En el producto: Marca Identificación del producto Área de la sección transversal nominal: 2,08 mm ² - 380 mm ² Designación de 14 AWG - 750 kcmil Tensión de operación 600 V
		b) En el empaque: Marca Identificación del producto Área de la sección transversal nominal: 2,08 mm ² - 380 mm ² Designación de 14 AWG - 750 kcmil Tensión de operación 600 V Contenido en metros Designación del país de origen
Paso VI.	Información adicional que clarifique el producto a certificar	
	Cables con aislamiento de EPCV, cubierta de CPE, para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C	

NOTA: Las fechas de las NMX utilizadas al momento de esta certificación, deberán de revisarse para una nueva certificación bajo esta dictaminación, con objeto de actualizar su vigencia y criterios aplicables a estos requisitos.

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de posibilitar la aplicación, claridad e interpretación del referido capítulo de la NOM-063-SCFI-2001; sin modificar el campo de aplicación o las disposiciones de la misma, y una vez analizada la información que presentó, previa valoración de la factibilidad técnica del criterio general que nos ocupa, esta Dirección General de Normas:

RESUELVE

PRIMERO. - Aprobar el Criterio General en materia de certificación denominado **CABLES CON AISLAMIENTO DE EPCV, CUBIERTA DE CPE, PARA TENSIONES DE 600 V, Y TEMPERATURA DE OPERACIÓN MÁXIMA DE 90°C**, el cual consiste en certificar un conductor de cobre estañado clase B, con aislamiento EPCV, con o sin conductor de puesta a tierra y cubierta CPE, tomando como base la Norma Mexicana NMX-J-451-ANCE-2011 y considerando las diferencias entre el producto y la Norma Mexicana referenciada se aplican de manera supletoria los métodos de prueba relativos a las características del conductor, aislamiento, cubierta y producto terminado referenciadas en las Normas Mexicanas e información de los pasos IV, V y VI del Formato para la solicitud de dictaminación para la certificación por capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001, incluido en el octavo considerando del presente oficio.


 ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 NORMAS

04 FEB. 2020



SEGUNDO.- Notifíquese a todos los Organismos de Certificación de Producto acreditados y aprobados en la NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad, de conformidad con los artículos 68 y 70 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 87 de su Reglamento, a efecto de establecer un procedimiento general y uniforme para la certificación de productos con las características descritas en el primer resolutivo y octavo considerando.

TERCERO.- Publíquese en la plataforma digital de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía denominada Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad (SINEC), con la finalidad de promover y difundir el uso y la aplicación del presente criterio general a los sectores interesados.

CUARTO.- Notifíquese a la Entidad Mexicana de Acreditación con el objeto de que divulgue a los Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios de Prueba y Organismos de Certificación) las actividades en materia de certificación relativas a la NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad, con el fin de fomentar la transparencia y eficiencia en la observancia de la Norma Oficial Mexicana antes referida.

Atentamente,

El Director General de Normas



DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMAS

04 FEB. 2020

Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez

Oficialía de Partes

OFICIO DESPACHADO

C.c.p. Mtra. María Isabel López Martínez, Directora Ejecutiva, Entidad Mexicana de Acreditación (ACQUEM), Organismos de Certificación y Laboratorios de Prueba (Ensayo) acreditados y aprobados para evaluar la NOM-063-SCFI-2001.

JCRG/JCD*

Vol. 7228 (2019)

CDD 1S.53

