



17 JUL. 2020

Asunto: Aprobación de criterio general en materia de certificación a través del capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001.

Ciudad de México, a 13 de julio de 2020

Oficialía de Partes

OFICIO DESPACHADO

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE)

Ing. Abel Hernández Pineda

Director General

Organismo de Certificación de Producto

Av. Lázaro Cárdenas No. 869, Fracc. 3 esquina con Júpiter, Col. Nueva Industrial Vallejo, CP. 07700, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Presente.

En atención a su escrito REF: GCO0153/20200625 con fecha 25 de junio del 2020, mediante el cual presentó para aprobación la propuesta de Criterio General en materia de certificación para evaluar el conductor eléctrico *cable monoconductor de cobre con aislamiento de XLP y cubierta de poliolefina cero halógenos para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C*, a través del capítulo 5 denominado Requisitos Generales de la NOM-063-SCFI-2001 "Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad", al respecto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II y XIII de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*; 38 fracción V, 80 fracción III de la *Ley Federal sobre Metrología y Normalización* y 91 de su *Reglamento*, 36 fracciones I y II del *Reglamento Interior de esta Secretaría*, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Que las actividades de certificación deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que, estas actividades deberán comprender la elaboración de criterios generales en materia de certificación donde participen los sectores interesados y las dependencias. Tratándose de Normas Oficiales Mexicanas los criterios que se determinen deberán ser aprobados por la dependencia competente;

SEGUNDO. - Que la Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-2001, "Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad", establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, alambres y cables para uso eléctrico, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias de uso eficiente y racional en el consumo de la energía eléctrica y satisfacer las características imprescindibles de servicio y seguridad para las personas, los equipos y su patrimonio;

TERCERO. - Que la citada NOM contempla en su campo de aplicación 15 secciones que agrupan diferentes conductores eléctricos;

**ECONOMÍA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**2020**
AÑO DE
LEONA VICARIO
BENEFICIA MADRE DE LA PATRIA

Dirección General de Normas

Of. No. DGN.418.01.2020.1846

CUARTO. - Que el capítulo 5, Requisitos Generales, es aplicable para conductores eléctricos que se encuentran en el campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001 pero que no están identificados con los indicados en el capítulo 7, Especificaciones;

QUINTO. - Que derivado de una solicitud para la dictaminación para la certificación por capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001 de producto, presentada por un interesado, el Comité Técnico de Certificación (CTC) de Producto de la Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE), presentó ante esta Dirección General de Normas para aprobación dicho criterio, adjuntando copia simple del orden del día y de la lista de asistencia de la reunión ordinaria del CTC de Producto llevada a cabo el día 25 de junio del 2020, donde consta la participación de los sectores interesados incluyendo el industrial y comercio y por parte de las dependencias la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, los cuales fueron signados por los integrantes del mencionado Comité, así como el formato para solicitud de dictaminación para la certificación por el capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001;

SEXTO. - Que el Criterio establece que el producto denominado cable monoconductor de cobre con aislamiento de XLP y cubierta de poliolefina cero halógenos para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C a certificar está incluido en el Campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001, siendo clasificado en la sección V cables de energía de baja tensión con aislamiento de polietileno de cadena cruzada o a base de etileno-propileno para instalaciones hasta 600 V, cuya Norma Mexicana aplicable es la NMX-J-451-ANCE-2011 "CONDUCTORES-CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOFIJO-ESPECIFICACIONES". Dicho producto a certificar es un cable en designaciones de 2,5 mm² hasta 630 mm², por lo que le aplican las siguientes Normas Mexicanas de producto: NMX-J-012/1-ANCE-2014 "CONDUCTORES-CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO CON DESIGNACIÓN INTERNACIONAL-ESPECIFICACIONES", NMX-J-451-ANCE-2011 "CONDUCTORES-CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOFIJO-ESPECIFICACIONES", NMX-J-292-ANCE-2013 "CONDUCTORES-CUBIERTAS PROTECTORAS DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS, PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA";

SÉPTIMO. - Que los criterios al ser aprobados por la dependencia competente adquieren un carácter general lo cual permite la aplicación de la evaluación de la conformidad del producto a través de consideraciones técnicas referidas en este y en su caso, la aprobación de la certificación con respecto a la NOM aplicable y que estos deben difundirse fehacientemente entre los Organismos de Certificación acreditados y aprobados;

OCTAVO. - Que dicha propuesta de criterio fue enviada a Organismos de Evaluación de la Conformidad Acreditados y Aprobados, con la finalidad de que emitieran comentarios al respecto, manifestando aprobación del multicitado criterio;

NOVENO. - Que el criterio identifica las diferencias entre el Producto y las Normas Mexicanas aplicables en materia de Construcción y Características (Propiedades), tales

ECONOMÍA | DIRECCIÓN GENERAL DE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA | NORMAS

17 JUL. 2020



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2020
LEONA VICARIO
RENERABLE MADRE DE LA PATRIA

como del conductor, aislamiento, cubierta y producto terminado, así como el marcado, los cuales se enlista en el siguiente formato:

FORMATO PARA SOLICITUD DE DICTAMINACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN POR CAPÍTULO 5 DE LA NOM-063-SCFI-2001.						
Paso I.	¿El producto se encuentra incluido en el campo de aplicación de la NOM-063-SCFI-2001?			SI	X	NO
Paso II.	Seleccionar en cuál de las siguientes secciones se describe de mejor manera el producto a certificar del Capítulo 2, Campo de aplicación, de la NOM-063-SCFI-2001	Seleccionar con una "X" solo una de las siguientes opciones:				
		Sección I:		Sección IX:		
		Sección II:		Sección X:		
		Sección III:		Sección XI:		
		Sección IV:		Sección XII:		
		Sección V:	X	Sección XIII:		
		Sección VI:		Sección XIV:		
		Sección VII:		Sección XV:		
		Sección VIII:				
Paso III.	De acuerdo a la sección seleccionada en el Paso II., identifique el tipo de conductor o cable similar al producto que desea certificar de conductores listados en el Capítulo 7, Especificaciones., asignando la norma mexicana aplicable vigente.					
Descripción:	Cable monoconductor de cobre con aislamiento de XLP y cubierta de poliolefina cero halógenos para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C	NMX Aplicable:	NMX-J-451-ANCE-2011			

*Estos campos serán llenados por el Organismo de Certificación de Producto



DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMAS

17 JUL. 2020

Oficialía de Partes
OFICIO DESPACHADO



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2020
AÑO DE
LEONORA VICARIO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PATRIA

Identifique las diferencias entre su producto y la Norma Mexicana aplicable seleccionada en el Paso III.		
Descripción de las diferencias: Cable monoconductor de cobre con aislamiento de XLP y cubierta de poliolefina cero halógenos para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C		
a) Construcción	NMX de producto	Observaciones
Conductor Cobre Clase 5	NMX-J-012/1-ANCE-2014	Cable en designaciones de 2,5 mm ² hasta 630 mm ²
Aislamiento XLP	NMX-J-451-ANCE-2011	
Cubierta poliolefina cero halógenos	NMX-J-292-ANCE-2013	
b) Características (Propiedades)	NMX de método de prueba	Valor declarado a cumplir
Paso IV. <u>Conductor cobre</u>		
DIÁMETRO DE ALAMBRES COMPONENTES	NMX-J-066-ANCE-2017	De acuerdo con la norma NMX-J-012/1-ANCE-2014
RESISTENCIA DEL CONDUCTOR	NMX-J-212-ANCE-2017	De acuerdo con la norma NMX-J-012/1-ANCE-2014
<u>Aislamiento</u>		
ESPESOR DE AISLAMIENTO	NMX-J-177-ANCE-2018	El espesor de aislamiento debe ser de acuerdo con la tabla 1. El espesor mínimo en cualquier punto no debe ser menor del 90%.
ESFUERZO Y ALARGAMIENTO A LA RUPTURA ENVEJECIMIENTO EN HORNO	NMX-J-178-ANCE-2012 NMX-J-186-ANCE-2018	Propiedades físicas del aislamiento de acuerdo a la tabla 11 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011, para una clase de aislamiento XHHW-2,
PENETRACIÓN DE MATERIALES EXTRUIDOS	NMX-J-556-ANCE-2006	Penetración de aislamiento entre alambres de acuerdo con la norma NMX-J-451-ANCE-2011.
ABSORCIÓN DE HUMEDAD	NMX-J-040-ANCE-2007	La absorción de humedad por método eléctrico de acuerdo con la norma NMX-J-451-ANCE-2011

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS
17 JUL. 2020



<u>Cubierta</u>		
ESPESOR DE CUBIERTA	NMX-J-177-ANCE-2018	El espesor de la cubierta debe estar de acuerdo con tabla 2, el espesor mínimo en cualquier punto no debe ser menor del 80%.
PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CUBIERTA	NMX-J-178-ANCE-2012 NMX-J-186-ANCE-2018 NMX-J-191-ANCE-2007	Propiedades físicas de acuerdo a la tabla 1 de la norma NMX-J-292-ANCE-2013
EMISIÓN DE GAS ACIDO HALOGENADO	NMX-J-472-ANCE-2019	La emisión de gas acido halogenado no debe ser mayor que 0.5% de-HCl/g-muestra.
PRUEBA DE EMISIÓN DE HUMOS	NMX-J-474-ANCE-2017	Para cables cuyo diámetro total es igual o menor que 10mm la Dm y el VOF4 debe ser menor o igual que 250 y 100 respectivamente. Para cables de diámetro mayor que 10mm los valores de Dm y VOF4 deben ser menores o iguales que 250 y 150 respectivamente.
<u>Producto terminado</u>		
AGUANTE DEL DIELECTRICO	NMX-J-293-ANCE-2008	Aguante del dieléctrico a la alta tensión de acuerdo con la tabla 43 de la norma NMX-J-451-ANCE-2011
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	NMX-J-294-ANCE-2008	Resistencia de aislamiento de acuerdo a la tabla 3
PRUEBA DE FLAMA	NMX-J-192-ANCE-2009	Resistencia a la propagación de la flama de acuerdo con 5.14.1 de la norma NMX-J-451-ANCE-

ECONOMÍA | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

17 JUL. 2020



Paso V.	Proporcione la información (marcado), de acuerdo a la sección que corresponda del Capítulo 8 de la NOM-063-SCFI-2001, del producto a certificar.	a) En el producto: Marca Identificación del producto Área de la sección transversal nominal: 2,5 mm ² - 630 mm ² Tensión de operación 600 V
		b) En el empaque: Marca Identificación del producto Área de la sección transversal nominal: 2,5 mm ² - 630 mm ² Tensión de operación 600 V Contenido en metros Designación del país de origen
Paso VI.	Información adicional que clarifique el producto a certificar Cable monoconductor de cobre con aislamiento de XLP y cubierta de poliolefina cero halógenos para tensiones de 600 V, y temperatura de operación máxima de 90°C	

NOTA: Las fechas de las NMX utilizadas al momento de esta certificación, deberán de revisarse para una nueva certificación bajo esta dictaminación, con objeto de actualizar su vigencia y criterios aplicables a estos requisitos.


Tabla 1 Espesor de aislamiento

Sección Nominal del conductor (mm ²)	Espesor promedio mínimo (mm)
2,5	0,7
4	0,7
6	0,7
10	0,7
16	0,7
25	0,9
35	0,9
50	1,0
70	1,1
95	1,1
120	1,2
150	1,4
185	1,6
240	1,7
300	1,8
400	2,0
500	2,2
630	2,4

(Los valores de aislamiento son propuestos en base a la norma IEC 60502-1)

Tabla 2 espesor de cubierta

Sección Nominal del conductor (mm ²)	Espesor de cubierta promedio mínimo (mm)
2,5	1,0
4	1,1
6	1,1
10	1,1
16	1,1



17 JUL. 2020



25	1,1
35	1,1
50	1,1
70	1,1
95	1,1
120	1,1
150	1,1
185	1,2
240	1,2
300	1,2
400	1,3
500	1,3
630	1,3

(Los valores de cubierta son propuestos en base a la norma IEC 60502-1)

Tabla 3 Resistencia de aislamiento mínima

Sección Nominal del conductor (mm ²)	Resistencia de aislamiento mínima a 15°C (GΩ·m)
2,5	810
4	680
6	560
10	650
16	540
25	450
35	390
50	350
70	320
95	290
120	280
150	260
185	240
240	210
300	220
400	200
500	180
630	180

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de posibilitar la aplicación, claridad e interpretación del referido capítulo de la NOM-063-SCFI-2001; sin modificar el campo de aplicación o las disposiciones de la misma, y una vez analizada la información que presentó, previa valoración de la factibilidad técnica del criterio general que nos ocupa, esta Dirección General de Normas:

RESUELVE

PRIMERO. - Aprobar el Criterio General en materia de certificación denominado **CABLE MONOCONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO DE XLP Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA CERO HALÓGENOS PARA TENSIONES DE 600 V, Y TEMPERATURA DE**

ECONOMÍA | DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMAS

17 JUL. 2020



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2020
LEONA VICARIO
REVENEDIZADA MADRE DE LA PATRIA

OPERACIÓN MÁXIMA DE 90°C, el cual consiste en certificar un conductor de cobre clase 5, con aislamiento XLP y cubierta poliolefina cero halógenos, tomando como base la Norma Mexicana **NMX-J-451-ANCE-2011** y considerando las diferencias entre el producto y la Norma Mexicana referenciada se aplican de manera supletoria los métodos de prueba relativos a las características del conductor, aislamiento, cubierta y producto terminado, referenciadas en las Normas Mexicanas e información de los pasos IV, V y VI del Formato para solicitud de dictaminación para la certificación por capítulo 5 de la NOM-063-SCFI-2001, incluido en el noveno considerando del presente oficio.

SEGUNDO.- Notifíquese a todos los Organismos de Certificación de Producto acreditados y aprobados en la NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad, de conformidad con los artículos 68 y 70 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 87 de su Reglamento, a efecto de establecer un procedimiento general y uniforme para la certificación de productos con las características descritas en el primer resolutive y noveno considerando.

TERCERO.- Publíquese en la plataforma digital de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía denominada Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad (SINEC), con la finalidad de promover y difundir el uso y la aplicación del presente criterio general a los sectores interesados.

CUARTO.- Notifíquese a la Entidad Mexicana de Acreditación con el objeto de que divulgue a los Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios de Prueba y Organismos de Certificación) las actividades en materia de certificación relativas a la NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos – Conductores – Requisitos de seguridad, con el fin de fomentar la transparencia y eficiencia en la observancia de la Norma Oficial Mexicana antes referida.



Atentamente,
El Director General de Normas



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMAS

17 JUL. 2020

Lic. Alfonso Guatí Rojo Sánchez
Vol. S/R

Oficialía de Partes
OFICIO DESPACHADO

JCRG/JCO*

C. c. p. Mtra. María Isabel López Martínez. Directora Ejecutiva. Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).
Organismos de Certificación y Laboratorios de Prueba (Ensayo) acreditados y aprobados para evaluar la NOM-063-SCFI-2001.

- Certificación y Normalización CERTYNOM, S.C., Ing. José Enrique Zavala López
- UL de México, S.A. de C.V., Ing. Rebeca Navarrete Gómez
- Conductores Monterrey, S.A. de C.V., Ing. Edgar Andrade Frías
- Condulimex, S.A. de C.V. Ing. Gerardo Gregorio Cubillos Garduño
- Labintec, S.A. de C.V., Inge. Xicotencatl Gómez Álvarez
- Servicios Conдумex, S.A. de C.V., M. en C. Lorenzo Guzmán Martínez
- Truper, S.A. de C.V., Lic. Ayesha Bustos Olivares
- Grupo Rafros, S.A. de C.V., CONDELMEX, Ing. Marco Antonio Gómez Mendoza